



FAQ Brandsläckare i Sverige enligt SVEBRA

SVEBRA 2026.08.14

Denna FAQ är besvarad av SVEBRAs Tekniska kommitté och beslutad av SVEBRAs Norm- och certifieringskommitté.

SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag är en samhällsnyttig förening för brandsäkerhetsföretag med en vision att göra samhället brandsäkrare.

Föreningen har till uppgift att höja statusen för systematiskt brandskyddsarbete och öka kvalitén på de tjänster som tillhandahålls i branschen genom att bistå med kompetensutveckling i form av certifiering, normer och riktlinjer, utbildning, information och rådgivning.

Brandsläckare i Sverige enligt SVEBRA

1 Frågor och svar

1.1 Måste brandsläckare vara CE-märkta?

Svar: Ja, alla brandsläckare måste normalt vara CE märkta enligt tryckkärlsdirektivet, PED 2014/68/EU.

1.2 Ska brandsläckare vara EN3 märkta?

Svar: Ja. EN3 märkningen är ett bevis för brandsläckarens funktion och släckförmåga.

EN3 infördes som europeisk standard under 1995, och började tillämpas i Sverige den 19 april 1996 som SS-EN3. Under en övergångsperiod fram till årsskiftet 1996/97 gällde den parallellt med den äldre svenska standarden SS 1192. Brandsläckare tillverkade före 1996 är över 30 år och finns normalt sätt inte kvar i bruk.

1.3 Hur länge kan man ha en brandsläckare?

Svar: Det finns ingen maximal teoretisk teknisk livslängd så länge man har tillgång till originalreservdelar och släckmedel samt att man utför årlig kontroll samt utökad kontroll och underhåll enligt svensk standards intervall, 5 år på brandsläckare med vätska och 10 år på brandsläckare med pulver eller koldioxid.

1.4 Ska brandsläckare ha en angiven effektivitetsklass?

Svar: SVEBRAs rekommendation är att alla släckare ska ha verifierad effektivitetsklass för att säkerställa dess prestanda. Denna ska framgå på originalmärkningen.

1.5 Måste brandsläckaren vara röd?

Svar: På allmänna platser och arbetsplatser där det finns krav på att brandskyddsutrustning ska finnas anser SVEBRA och myndigheten för civilt försvar (MCF) att brandsläckare ska vara röda. Personer som vistas i nämnda

miljöer kan inte förväntas veta exakt var en brandsläckare är placerad och den röda färgen tillsammans med skyltning vägleder användaren.

Det finns inget generellt lagkrav att brandsläckare måste vara röda men andra kravställare såsom myndigheter och försäkringsbolag kan ställa krav på att de ska vara röda, till exempel MCF (ADR) och Brandfarliga heta arbeten.

1.6 Ska brandsläckaren ha svensk text?

Svar: Ja, för brandsläckare som säljs eller tillhandahålls på den svenska marknaden ska bruksanvisning och säkerhetsinformation vara på svenska. Även andra språk får förekomma på bruksanvisningen.

2 Definitioner

ADR	ADR är ett internationellt regelverk för transport av farligt gods på väg.
Brandfarliga heta arbeten	Brandfarliga heta arbeten är en utbildning som krävs av försäkringsbolagen för de som arbetar med arbetsmoment som alstrar värme, gnistor eller öppen låga och som kan orsaka en brand.
Brandsläckare	Handbrandsläckare tillverkad enligt SS-EN3.
Effektivitetsklass	Effektivitetsklass är en standardiserad indelning av brandsläckare som visar hur effektiva dom är på att släcka en viss typ av brand.
EN3	En europeisk norm för handbrandsläckare som anger krav på konstruktion, funktion, märkning, prestanda och provning.
MCF	MCF står för Myndigheten för civilt försvar, en svensk statlig myndighet som ansvarar för krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar tidigare känd som MSB,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Tryckkärlsdirektivet

Tryckkärlsdirektivet är EU:s rättsliga ramverk för säkerhet och marknadsföring av tryckbärande anordningar, formellt Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED). Det syftar till att harmonisera säkerhetskrav för tryckkärl och liknande utrustning inom hela Europeiska unionen, skydda människor och miljö, och underlätta fri rörlighet av produkter.