

SVEBRA informerar SV-INF 2018:3

Underhåll av fasta släcksystem

ÅTERKALLAD 2021-10-13

Branschföreningen SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag publicerar två typer av dokument. SVEBRA INFORMERAR (SV-INF) och SVEBRA RIKTLINJER (SV-RI). SVEBRA riktlinjer är rekommendationer för företag och organisationer som jobbar med och köper in tjänster och produkter inom brandsäkerhet.

Orientering

Fasta släcksystem kan indelas i två grupper:

- SBF-klassade, anläggningar begärda av försäkringsbolag och myndigheter och
- ambitionsanläggningar, anläggningar som frivilligt eller genom tekniskt byte anskaffats av anläggningsägaren.

Även om SBF 500 och SBF 115 är frivilliga regelverk skall de SBF-klassade anläggningarna följa villkor enligt SBF för myndighetsanläggning och FTR (försäkringsförbundets tekniska rekommendation) 500 och 115 för försäkringsanläggning.

Syfte

Syftet med SVEBRAs dokument för årligt underhåll fasta släcksystem är att tillförsäkra kunder till SVEBRA företag en tillfredställande funktionssäkerhet även lång tid efter installationen av fast släcksystemet.

Meningen är också att samordna medlemsföretagens instruktioner till ett för branschen gemensamt synsätt på dessa frågor.

Instruktionen är utformad i enlighet med de krav som finns för underhåll av fasta släcksystem.

Tillämpning

Medlemsföretag i SVEBRA har förbundit sig att tillämpa föreningens riktlinjer. Det gäller såväl i företagets egen verksamhet som vid marknads-föring och rådgivning till kunder och brukare.

Delar av SVEBRAs riktlinjer får uteslutas endast om det är motiverat av uppenbara tekniska skäl. Medlemsföretag har dock rätt att tillämpa mer omfattande föreskrifter där det finner att så är lämpligt.

Kontroll och underhåll

SVEBRA, Svenska brandsäkerhetsföretag rekommenderar att kontroll och underhåll skall utföras på både SBF-klassade anläggningar och ambitionsanläggningar enligt SBF 500:2 och SBF 115:2 samt att servicefirma skall ha personal som är utbildad av anläggarfirma.

Kontroll och underhåll skall enligt SBF 127:16 utföras minst en gång per år enligt anläggarfirmans eller kravställarens anvisningar och att protokoll skall utfärdas. Kontrollen skall göras av godkänd anläggarfirma eller dennes utsedde servicelämnare.

SBF 127:16

I avsnitt 8 om skötsel och underhåll kan man läsa följande:

- Fasta släcksystemets ska fungera och eventuella fel ska omgående åtgärdas.
- Anläggarfirmans skötsel- och underhållsföreskrifter ska förvaras tillsammans med maskinens instruktionsbok.
- Maskinens service rutin informerar om daglig, veckovis och periodiska kontroller av släcksystemet.
- Föraren ska vara utbildad på släcksystemet och veta hur det fungerar.
- Endast av släckanläggningens fabrikats auktoriserade personal får utföra service och reparation.

SBF 500:2

I SBF 500:2 och avsnitt 8.2.1 till 8.2.3 kan man läsa följande:

- Skötsel och underhåll skall alltid utföras av kompetent person.
- Underhållsarbete får endast utföras av anläggarfirma eller av annan servicefirma som godtagits av anläggarfirman eller kravställaren.
- Enklare underhållsarbeten (skötsel och provning) kan utföras av anläggningsskötaren eller av denne utsedd servicefirma.

SBF 115:2

I SBF 115:2 och avsnitt 8.283 och 8.284 kan man läsa följande:

- Enkla underhålls- och reparationsarbeten. Sådana arbeten (skötsel) som kan utföras av anläggningsskötaren är t ex:
 - Kontroll och tillsyn av anläggningen (jfr punkt 8.15)
 - Diverse funktionskontroller enligt skötsel-instruktion
 - Rengöring och kontroll av att munstycken hålls fria
 - Vägning/mätning av koldioxidbehållarna (isotopmätning får utföras av anläggningsägare med tillstånd från Statens strålskyddsinstitut, SSI)
- Större underhålls- och reparationsarbeten. Sådana arbeten som skall utföras av anläggarfirma eller av annan kompetent firma är t ex:
 - Provtryckning av behållare
 - Omfyllning av behållare
 - Byte eller utökning av komponenter i anläggningen
 - isotopmätning

FTR 500:1 och FTR 115:1

Kraven i SBF 500/115 samt anläggarfirmans kontroll-, skötsel- och underhållsinstruktioner ska följas.

Underhåll får utföras endast av en anläggarfirma eller annan servicefirma som utsetts av anläggarfirman eller godkänts av försäkrings-bolaget.

Utbyte av reservdelar

Vi förordar även att endast originaldelar eller likvärdiga används.

ÅTERKALLAD