

SVEBRA 2024:1

Riktlinje för

Godkända åtgärdade brandsläckare

Version 1.0

Denna riktlinje är beslutad av SVEBRA och träder i kraft 2024-01-31

ÅTERKALLAD 2025-10-13

Ersätts med SVEBRA 2024-01.31 FAQ

Godkända åtgärdade brandsläckare

SVEBRA, Svenska brandsäkerhetsföretag är en ideell branschorganisation för företag som arbetar med brandsäkerhet. SVEBRA gör nyhetsbrev för att förtydliga branschföreningens uppfattningar i viktiga frågor.

Korrekt åtgärd enligt EN3

Följande handbrandsläckare är godkänd enligt EN3 och övriga certifieringar:

- Använt originalsläckmedel som bibehåller certifiering, effektklass och kvalitetsmärken. ¹⁾
- Endast originalreservdelar får användas.

Godkänd åtgärd, ej EN3

Följande handbrandsläckare med egen framsidesdekal utan klassning och kvalitetsmärken är godkänd enligt SVEBRA:

- Använt släckmedel som fungerar likvärdigt, samt ska vara noterat på släckaren.
- Använt reservdel som inte är original men i övrigt är likvärdig. ²⁾

Ej godkänd åtgärd

SVEBRA är överens att följande handbrandsläckare inte ska godkännas:

- Släckaren är fylld med ej likvärdigt, eller okänt släckmedel. ³⁾
- En modifierad släckare med originalproduktens kvalitetsmärkningar.
- En modifierad släckare med angiven klassning.

Övrigt

- Olika fabrikat av diffusorer har olika tömningstid. Därför är det viktigt att förvissa sig om att originaldiffusor är monterad för att klassning skall få anges på släckaren.
- Plombering (tex plaststripes) ingår inte i kravlistan. De ska vara godkända och fungera enligt testmetoderna i EN3 gällande dragmotstånd för plomberingar.

¹⁾ Exempel på kvalitetsmärkningar av brandsläckare är CE, EN3 godkännande (tex DNV), Shipwheel. Behållaren har ett eget CE-märke.

²⁾ Likvärdigt gäller val av komponenter som fungerar med släckmedlet och övriga komponenter. Samtliga kvalitetsmärkningar i fotnot 1 upphör.

³⁾ Osäkerhet om släckmedlet fungerar eller är skadligt för behållaren/ventil.