



SVEBRA
Svenska brandsäkerhetsföretag

SVEBRA 2025.03.19

FAQ Tillåten koppling på brandpost

Denna FAQ är besvarad av SVEBRAs Tekniska kommitté.

Innehåll

Tillåten koppling på brandpost.....	3
1. Frågor och svar	3
1.1 Får en brandpostslang vara skarvad?.....	3
1.2 Vad är tillåten koppling på en brandpost?	3
2. Definitioner.....	3
3. Avgränsningar	3

Tillåten koppling på brandpost

1. Frågor och svar

1.1 Får en brandpostslang vara skarvad?

Brandpostslang får inte skarvas utan ska vara i ett stycke.

1.2 Vad är tillåten koppling på en brandpost?

Mellan brandpostslangen och navet finns en anslutningsdel. Anslutningsdelen kan vara gjord i metall, hårdplast eller slangmaterial och är en tillåten skarv.



2. Definitioner

SVEBRA

En samhällsnyttig förening med en vision att göra samhället brandsäkrare.

Tekniska kommitté

Besvarar tekniska frågor rörande brandsäkerhetsprodukter.

3. Avgränsningar

Dokumentet gäller brandposter tillverkade enligt SS-EN 671.